

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
číslo : 86/15

My, Lamela Electric, a. s., odštěpný závod Kabelovna Chyšě
Ke Kابلu 298, 364 53 Chyšě, Česká republika

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobek: Kabel pro fotovoltaické systémy, pro pospojování solárních panelů

typ/model: LAM SOLAR – H, - R, - F

výrobce: Lamela Electric, a. s., odštěpný závod Kabelovna Chyšě
Ke Kابلu 298, 364 53 Chyšě, Česká republika

je ve shodě s následujícími normami:

| České normy | Evropské normy |
|---------------------|----------------------|
| ČSN EN 60228:05 | EN 60228:05 |
| ČSN 347010-82:99 | HD 605 S2:08 |
| ČSN EN 60332-1-1:05 | EN 60332-1-1:04 |
| ČSN EN 60332-1-2:05 | EN 60332-1-2:04 |
| ČSN EN 50267-1:99 | EN 50267-1:98 |
| ČSN EN 50267-2-2:99 | EN 50267-2-2:98 |
| ČSN EN 50266-1:01 | EN 50266-1:01 |
| ČSN EN 50266-2-2:01 | EN 50266-2-2:01 |
| ČSN EN 61034-1:06 | EN 61034-1:05 |
| ČSN EN 61034-2:06 | EN 61034-2:05 |
| ČSN EN 60811-1-1:97 | EN 60811-1-1:95 |
| ČSN IEC 811-1-2:95 | EN 60811-1-2:95 |
| ČSN IEC 811-3-1:95 | EN 60811-3-1:95 |
| ČSN EN 50396:06 | EN 50396:05 |
| včetně změn | including amendments |

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| NV 17/2003 Sb. v platném znění | 2006/95/EC – including amendments |
|--------------------------------|-----------------------------------|

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja, Česká republika
zkoušel daný výrobek a vydal:
EZÚ zkušební protokol č. 201133-01 ze dne 19.3.2012.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: XX

Místo vydání: Chyšě

Jméno zástupce výrobce a podpis:
Ing. Zdeněk Houdek

Datum vydání: 1.4.2015

Funkce : předseda představenstva



LAMELA
ELECTRIC, a.s.
Vodní 147
342 01 SUŠICE